

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №15 Московского района Санкт-Петербурга

ОГРН 1027804899220

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности объекта** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной )

1. Дошкольное образование детей

ОКВЭД  
85.11

**Форма собственности** Собственность субъекта РФ

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая форма** Бюджетное учреждение

ОКОПФ  
72

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя объекта** Заведующая ФИО Нахоцкая Оксана Петровна

**Телефон, факс руководителя объекта** Тел.(812)375-58-10 Факс 375-58-10

**Е-mail объекта** [detsad@ds15.spb.ru](mailto:detsad@ds15.spb.ru)

**Юридический адрес объекта** 196191 Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 29 корпус 4 литера А  
(индекс) (почтовый адрес)

**Фактический адрес объекта** 196191 Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.29 корпус 4 литера А  
(индекс) (почтовый адрес)

**Наименование организации владельца (арендатора)**

Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца** 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д.129  
(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации** Администрация Московского района Санкт-Петербурга  
(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес вышестоящей** 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д.129  
(индекс) (почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** Глава администрации Московского района

**Телефон, факс руководителя вышестоящей** Тел. (812) 576-88-00 факс. (812) 576-88-00

**Е-mail руководителя вышестоящей организации** [tumos@gov.spb.ru](mailto:tumos@gov.spb.ru)





| 1        | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7                | 8   | 9                   | 10                | 11 |  |
|----------|--|---|---|---|--|------------------|-----|---------------------|-------------------|----|--|
| <b>1</b> | <b>Подходы к объекту, пути движения</b>          |   |   |   |  |                  |     |                     |                   |    |  |
| 1.1      | Пути пешеходного движения от ближайшей остановки |   |   |   |  |                  |     |                     |                   |    |  |
|          |  | 1 | 0 | 1 | Ширина пешеходных путей «К»  | м                | 4   | Не менее 1,2        | п. 4.1.7, рис.Д.5 |    |  |
|          |  |   |   |   | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»   | м                | 0   | Не более 0,015      | п. 4.1.8, рис.Д.5 |    |  |
|          |  |   |   |   | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»   | соответствие     | да  |                     | п. 4.1.11         |    |  |
|          |  |   |   |   | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие          | нет |                     | п.4.3.4, рис.Д.4  |    |  |
|          |  |   |   |   | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»   | наличие          | нет |                     |                   |    |  |
| 1.2      | Наружные лестницы, ведущие к объекту             |   |   |   |  |                  |     |                     |                   |    |  |
|          |  | 0 | 0 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»  | м                |     | 0,35-0,4            | п. 4.1.12         |    |  |
|          |  |   |   |   | Высота ступеней «О», «С»   | м                |     | 0,12- 0,15          |                   |    |  |
|          |  |   |   |   | Ширина марша лестниц «О»   | м                |     | Не менее 1,35       |                   |    |  |
|          |  |   |   |   | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О». «С»  | м                |     | 0,85-0,92           | пп.4.1.14, 5.2.15 |    |  |
|          |  |   |   |   | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»  | наличие          |     |                     | п.5.2.11          |    |  |
|          |  |   |   |   | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»  | соответствие     |     |                     | п. 4.1.12         |    |  |
|          |  |   |   |   | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»  | наличие          |     |                     |                   |    |  |
|          |  |   |   |   | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»   | м                |     | 0,27-0,33           | п.5.2.15          |    |  |
| 1.3      | Пандусы: стационарные                            |   |   |   |  |                  |     |                     |                   |    |  |
|          |  | 0 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К»  | соотношение, (%) |     | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14         |    |  |
|          |  |   |   |   | Ширина между поручнями «К»   | м                |     | 0,9- 1,0            |                   |    |  |
|          |  |   |   |   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)  | м                |     | 0,85-0,92           |                   |    |  |
|          |  |   |   |   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)   | м                |     | 0,7                 |                   |    |  |



| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6  | 7                 | 8    | 9                   | 10                  | 11   |
|-----|---|---|---|---|--|-------------------|------|---------------------|---------------------|--|
|     |   |   |   |   | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»  | м                 |      | 1,5                 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | Свободная зона 2,1x2,1 в местах интенсивного |
|     |   |   |   |   | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м                 |      | 1,5                 |                     |  |
|     |   |   |   |   | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»   | соответствие      |      |                     | п. 4.1.16           |  |
|     |   |   |   |   | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»            | соответствие      |      |                     | п. 4.1.16           |  |
|     |   |   |   |   | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»   | м                 |      | 0,27-0,33           | п.5.2.15            |  |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением   |   |   |   |  |                   |      |                     |                     |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»  | м                 |      | Не менее 1,6        | п. 5.2.21           |  |
|     |   |   |   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»   | м                 |      | Не менее 1,6        |                     |  |
| 2   | <b>Входной узел</b><br>(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) |   |   |   |  |                   |      |                     |                     |  |
| 2.1 | Наружные лестницы объекта   |   |   |   |  |                   |      |                     |                     |  |
|     |   | 1 | 0 | 1 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»  | м                 | 0,36 | 0,35-0,4            | п. 4.1.12           |  |
|     |   |   |   |   | Высота ступеней «О», «С»   | м                 | 0,14 | 0,12- 0,15          |                     |  |
|     |   |   |   |   | Ширина марша лестниц «О»   | м                 | 1,6  | Не менее 1,35       |                     |  |
|     |   |   |   |   | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»  | м                 | 0,9  | 0,85-0,92           | пп.4.1.14, 5.2.15   |  |
|     |   |   |   |   | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»                                | наличие           | да   |                     | п.5.2.11            |  |
|     |   |   |   |   | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»   | соответствие      | да   |                     | п. 4.1.12           |  |
|     |   |   |   |   | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»   | наличие           | да   |                     |                     |  |
|     |   |   |   |   | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»   | м                 | 0,3  | 0,27-0,33           | п.5.2.15            |  |
| 2.2 | Пандусы: стационарные   |   |   |   |  |                   |      |                     |                     |  |
|     |   | 1 | 0 | 1 | Уклон пандуса «К»  | соотношение, (%). | 5%   | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14           |  |
|     |   |   |   |   | Ширина между поручнями «К»   | м                 | 1    | 0,9- 1,0            | п. 4.1.14           |  |
|     |   |   |   |   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)                                | м                 | 0,9  | 0,85-0,92           |                     |  |



| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8   | 9              | 10                     | 11  |
|-----|--|---|---|---|--|--------------|-----|----------------|------------------------|---|
|     |  |   |   |   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)                                 | м            | 0,7 | 0,7            | п. 4.1.15, рис. Д.9    | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования |
|     |  |   |   |   | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»  | м            | 1,5 | 1,5            |                        |   |
|     |  |   |   |   | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м            | 1,5 | 1,5            |                        |   |
|     |  |   |   |   | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»   | соответствие | да  |                | п. 4.1.16              |   |
|     |  |   |   |   | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»            | соответствие | да  |                | п. 4.1.16              |   |
|     |  |   |   |   | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»  | м            | 0,3 | 0,27-0,33      | п.5.2.15               |   |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.) |   |   |   |  |              |     |                |                        |   |
|     | Название зоны  | 0 | 0 | 0 |  |              |     |                |                        |   |
|     |  |   |   |   | Ширина пандуса «К»   | м            |     | Не менее 1,0   | п.5.2.13               |   |
|     |  |   |   |   | Уклон пандуса «К»  | (%).         |     | Не более 10%   |                        |   |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением          |   |   |   |  |              |     |                |                        |   |
|     | Название зоны  | 0 | 0 | 0 |  |              |     |                |                        |   |
|     |  |   |   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»  | м            |     | Не менее 1,6   | п. 5.2.21              |   |
|     |  |   |   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»   | м            |     | Не менее 1,6   |                        |   |
| 2.5 | Подъемники мобильные   |   |   |   |  |              |     |                |                        |   |
|     | Название зоны  | 0 | 0 | 0 |  |              |     |                |                        |   |
|     |  |   |   |   | «К»  | наличие      |     |                | п. 4.1.14              |   |
| 2.6 | Входные площадки   |   |   |   |  |              |     |                |                        |   |
|     | Название зоны  | 1 | 0 | 1 |  |              |     |                |                        |   |
|     |  |   |   |   | Навес «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | да  |                | п. 5.1.3               |   |
|     |  |   |   |   | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | да  |                | СП 35-101-2001, п.3.17 |   |
|     |  |   |   |   | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»                | соответствие | да  |                | п. 5.1.3               |   |
|     |  |   |   |   | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»   | м            | 0   | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7    |   |



| 1    | 2  | 3 | 4 | 5 | 6   | 7            | 8    | 9              | 10       | 11 |
|------|--|---|---|---|---|--------------|------|----------------|----------|----|
|      |  |   |   |   | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»  | соответствие | да   |                | п. 5.1.3 |    |
|      |  |   |   |   | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»  | соответствие | да   |                | п. 5.1.3 |    |
| 2.7  | Входные тамбуры  |   |   |   |   |              |      |                |          |    |
|      | Входной тамбур   | 1 | 0 | 1 | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»   | соответствие | 2,5  | Не менее 1,5   | 5.1.7.   |    |
| 2.8  | Входные двери, в т.ч. тамбурные                                      |   |   |   |   |              |      |                |          |    |
|      | Входные двери 1,2  | 1 | 0 | 1 | Ширина в свету »К»  | м            | 1,2  | Не менее 1,2   | п. 5.1.4 |    |
|      |  |   |   |   | Высота каждого элемента порогов «К», «С»  | м            | 0,03 | Не более 0,014 |          |    |
| 2.9  | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей                     |   |   |   |   |              |      |                |          |    |
|      | Контраст на дверях   | 1 | 0 | 1 | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»  | соответствие | да   |                | п. 5.1.5 |    |
|      |  |   |   |   | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»                        | соответствие | да   |                |          |    |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий  |   |   |   |   |              |      |                |          |    |
|      | Название зоны  | 0 | 0 | 0 |   |              |      |                |          |    |
|      |  |   |   |   | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»  | м            |      | Не менее 1,0   | п. 5.1.8 |    |
|      |  |   |   |   | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»   | наличие      |      |                |          |    |
|      |  |   |   |   | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие      |      |                | п. 5.5.6 |    |
|      |  |   |   |   |   |              |      |                |          |    |
| 3    | Пути движения внутри здания  |   |   |   |   |              |      |                |          |    |
| 3.1  | Коридоры, переходы в другие здания                                   |   |   |   |   |              |      |                |          |    |
|      | Коридоры 1 и 2 этажей  | 1 | 0 | 1 |   |              |      |                |          |    |
|      |  |   |   |   | Ширина «К»  | м            | 1,7  | Не менее 1,5   | п. 5.2.1 |    |
| 3.2  | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |   |   |   |   |              |      |                |          |    |
|      | Двери на этажах  | 1 | 0 | 1 |   |              |      |                |          |    |
|      |  |   |   |   | Ширина «К»  | м            | 0,8  | Не менее 0,9   | п. 5.2.4 |    |
|      |  |   |   |   | Высота порогов или перепад высот «К», «С»   | м            | 0    | Не более 0,014 | п. 5.2.4 |    |
|      |  |   |   |   | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»   | наличие      | нет  |                | п. 5.4.1 |    |
| 3.3  | Внутренние лестницы  |   |   |   |   |              |      |                |          |    |
|      | Внутренняя лестница 1  | 1 | 0 | 1 |   |              |      |                |          |    |



| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6   | 7            | 8    | 9                       | 10                             | 11                                     |
|-----|--|---|---|---|---|--------------|------|-------------------------|--------------------------------|--|
|     |  |   |   |   | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»   | м            | 0,3  | 0,28 - 0,35             | п.6.11 СП<br>118.13330.2012    |  |
|     |  |   |   |   | Высота ступеней «О», «С»  | м            | 0,15 | 0,13 - 0,17             |                                |  |
|     |  |   |   |   | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»  | м            | 0,8  | 0,85-0,92               | п. 5.2.15                      |  |
|     |  |   |   |   | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»  | м            | 0,1  | 0,27-0,33               |                                |  |
|     |  |   |   |   | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»   | наличие      | да   |                         | п. 5.2.11                      |  |
|     |  |   |   |   | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»   | м            | 1,25 | Не менее 1,35           | п.5.2.10; СП<br>118.13330.2012 |  |
|     |  |   |   |   | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»               | м            | 0    | Не менее 1,05           |                                | СП<br>54.13330.2012<br>п.8.2, табл.8.1 |
|     |  |   |   |   | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»   | соответствие | нет  |                         | п. 5.2.9                       |  |
| 3.4 | Пандусы стационарные   |   |   |   |   |              |      |                         |                                |  |
|     | Название зоны  | 0 | 0 | 0 |   |              |      |                         |                                |  |
|     |  |   |   |   | Высота одного подъема «К»   | м            |      | Не более 0,8            | п. 5.2.13,<br>рис.Д.9          |  |
|     |  |   |   |   | Уклон «К»   | %            |      | Не более 1:20,<br>(5%)  |                                |  |
|     |  |   |   |   | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»  | %            |      | Не более 1:10,<br>(10%) |                                |  |
|     |  |   |   |   | Ширина пандуса «К»  | м            |      | Не менее 1,5            | п. 5.2.13                      |  |
|     |  |   |   |   | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»  | м            |      | 1,5                     |                                |  |
|     |  |   |   |   | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»   | м            |      | 1,5                     |                                |  |
|     |  |   |   |   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)                                     | м            |      | 0,87-0,92               | п. 5.2.15                      |  |
|     |  |   |   |   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)                                      | м            |      | 0,7                     | п. 5.2.15                      |  |
|     |  |   |   |   | Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»  | м            |      | 0,27-0,33               | п. 5.2.15                      |  |
|     |  |   |   |   | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»  | соответствие |      |                         | п. 4.1.16                      |  |
|     |  |   |   |   | Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие |      |                         | п. 5.2.14                      |  |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.) |   |   |   |   |              |      |                         |                                |  |
|     | Инвентарный пандус   | 1 | 0 | 1 | Ширина пандуса «К»  | м            | 1    | Не менее 1,0            |                                |  |



| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8   | 9                       | 10                            | 11 |
|-----|--|---|---|---|--|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------|----|
|     |  |   |   |   | Уклон пандуса «К»  | %            | 15% | Не более 1:10,<br>(10%) | п. 5.2.13                     |    |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением  |   |   |   |  |              |     |                         |                               |    |
|     | Название зоны  | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |              |     |                         |                               |    |
|     |  |   |   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»  | м            |     | Не менее 1,6            | п. 4.1.14,<br>п.5.2.21        |    |
|     |  |   |   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»   | м            |     | Не менее 1,6            | ГОСТ Р 51630-2000             |    |
| 3.7 | Подъемники мобильные   |   |   |   |  |              |     |                         |                               |    |
|     | Название зоны  | 0 | 0 | 0 |  |              |     |                         |                               |    |
|     |  |   |   |   | «К»  | наличие      |     |                         | п. 4.1.14                     |    |
| 3.8 | Лифты  |   |   |   |  |              |     |                         |                               |    |
|     | Название зоны  | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |              |     |                         |                               |    |
|     |  |   |   |   | Ширина кабины «К»  | м            |     | Не менее 1,7            | п. 5.2.18                     |    |
|     |  |   |   |   | Глубина кабины «К»   | м            |     | Не менее 1,5            |                               |    |
|     |  |   |   |   | Ширина дверного проема «К»   | м            |     | Не менее 0,95           |                               |    |
|     |  |   |   |   | Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»   | соответствие |     |                         | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |    |
|     |  |   |   |   | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»                    | соответствие |     |                         | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |    |
|     |  |   |   |   | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»   | наличие      |     |                         | п. 5.2.20                     |    |
|     |  |   |   |   | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»   | наличие      |     |                         | п. 5.2.20                     |    |
|     |  |   |   |   | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»  | наличие      |     |                         | п. 5.2.20                     |    |
|     |  |   |   |   | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» | наличие      |     |                         | п. 5.2.20                     |    |
|     |  |   |   |   | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      |     |                         | п. 5.5.7                      |    |
| 4   | Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ  |   |   |   |  |              |     |                         |                               |    |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. |   |   |   |  |              |     |                         |                               |    |
|     | Название зоны  | 0 | 0 | 0 | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      |     |                         | п. 7.1.3                      |    |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях   |   |   |   |  |              |     |                         |                               |    |
|     | Название зоны  | 0 | 0 | 0 | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»   |              |     |                         |                               |    |
|     |  |   |   |   | на одно рабочее место  | кв.м         |     | 12                      | п. 7.1.13                     |    |



| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6   | 7            | 8 | 9                              | 10                          | 11 |
|-----|---|---|---|---|---|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----|
|     |   |   |   |   | на два рабочих места  | кв.м         |   | 18                             | п. 7.1.13                   |    |
|     |   |   |   |   | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м            |   | Не более 0,85                  | п.7.1.9, рис.Д12            |    |
|     |   |   |   |   | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»   | наличие      |   |                                | п. 7.1.8                    |    |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания             |   |   |   |   |              |   |                                |                             |    |
|     | Название зоны   | 0 | 0 | 0 | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»                         | м            |   | 0,65- 0,8                      | п.7.4.1, рис.Д12<br>п.7.4.7 |    |
|     |   |   |   |   | Ширина прохода: «К», «С»  |              |   |                                |                             |    |
|     |   |   |   |   | около расчетно-кассового аппарата;  | м            |   | Не менее 1,1                   | п.7.4.2                     |    |
|     |   |   |   |   | около прилавков для сервирования блюд;  | м            |   | Не менее 0,9                   | п.7.4.7                     |    |
|     |   |   |   |   | между столами в ресторане.  | м            |   | Не менее 1,2                   | п.7.4.7                     |    |
|     |   |   |   |   | Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»                                      | наличие      |   | Не менее одного места          | п.7.4.6                     |    |
|     |   |   |   |   | Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»  | кв.м.        |   | Не менее 3,0                   | п.7.4.6                     |    |
|     |   |   |   |   | Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»  | наличие      |   |                                | п.7.4.3                     |    |
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов                                  |   |   |   |   |              |   |                                |                             |    |
|     | Название зоны   | 0 | 0 | 0 | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»        | м            |   | От 0,9 до 1,2<br>для детей 0,5 | п.7.5.12                    |    |
|     |   |   |   |   | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»   | м            |   | Не менее 2,0                   | п.7.5.14                    |    |
|     |   |   |   |   | Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»   | наличие      |   |                                |                             |    |
|     |   |   |   |   | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»   | соответствие |   |                                | п.7.5.12                    |    |
|     |   |   |   |   | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»                         | соответствие |   |                                | п.7.5.13                    |    |
|     |   |   |   |   | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)                          | кв. м.       |   | Не менее 3,8                   | п.7.5.17                    |    |
|     |   |   |   |   | Проход между скамьями в общих раздевальных «К»  | м            |   | Не менее 1,8                   | п.7.5.16                    |    |
| 4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений |   |   |   |   |              |   |                                |                             |    |
|     | Название зоны   | 0 | 0 | 0 | Пандус для подъема на сцену: ширина «К»   | м            |   | Не менее 0,9                   | п.7.6.7                     |    |



| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8   | 9             | 10               | 11 |
|--|--|---|---|---|--|--------------|-----|---------------|------------------|----|
|  |  |   |   |   | Пандус для подъема на сцену: уклон «К»   | %            |     | 8             | п.7.6.7          |    |
|  |  |   |   |   | Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»   | м            |     | 0,7           | п.7.6.7          |    |
|  |  |   |   |   |  |              |     | 0,9           | п.7.6.7          |    |
|  |  |   |   |   | Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»  | соответствие |     |               | п.7.6.2          |    |
|  |  |   |   |   | Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»   | наличие      |     |               |                  |    |
|  |  |   |   |   | Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»   | наличие      |     | не менее 5 %  | п. 7.1.11        |    |
|  |  |   |   |   | Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»                     | соответствие |     |               | п. 7.1.12        |    |
|  |  |   |   |   | Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»  | наличие      |     |               | п. 7.1.12        |    |
|  |  |   |   |   | Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»  | наличие      |     |               | п. 7.6.6, 7.7.3  |    |
|  |  |   |   |   | Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      |     |               | п. 7.5.6         |    |
| <b>Санитарно-гигиенические помещения</b> |  |   |   |   |  |              |     |               |                  |    |
| 5  | (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |   |   |   |  |              |     |               |                  |    |
| 5.1                                      | Доступная кабина в общей уборной   |   |   |   |  |              |     |               |                  |    |
|  |  | 1 | 0 | 1 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»   | м            | 0,6 | Не менее 0,75 | п.5.3.3 рис.Д.11 |    |
|  |  |   |   |   | Ширина кабины «К»  | м            | 1,6 | Не менее 1,65 |                  |    |
|  |  |   |   |   | Глубина кабины «К»   | м            | 1,7 | Не менее 1,8  |                  |    |
|  |  |   |   |   | Ширина двери кабины «К»  | м            | 0,9 | Не менее 0,9  |                  |    |
|  |  |   |   |   | Опорные поручни «О», «К»   | наличие      | нет |               |                  |    |
|  |  |   |   |   | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | нет |               |                  |    |
|  |  |   |   |   | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие      | нет |               | п. 5.3.6         |    |



| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8  | 9             | 10                | 11 |  |
|-----|--|---|---|---|--|--------------|----|---------------|-------------------|----|--|
|     |  |   |   |   | Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | да |               | п.5.5.1           |    |  |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) |   |   |   |  |              |    |               |                   |    |  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | Ширина «К»   | м            |    | Не менее 2,2  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |    |  |
|     |  |   |   |   | Глубина «К»  | м            |    | Не менее 2,25 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |    |  |
|     |  |   |   |   | Ширина двери кабины «К»  | м            |    | Не менее 0,9  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |    |  |
|     |  |   |   |   | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»   | м            |    | Не менее 0,75 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |    |  |
|     |  |   |   |   | Опорные поручни «О», «К»   | наличие      |    |               | п. 5.3.3 рис.Д.11 |    |  |
|     |  |   |   |   | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      |    |               | п.5.3.3 рис.Д.11  |    |  |
|     |  |   |   |   | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие      |    |               | п. 5.3.6          |    |  |
|     |  |   |   |   | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»  | м            |    | 1,35          | п.5.3.6           |    |  |
| 5.3 | Кабины душевые закрытые  |   |   |   |  |              |    |               |                   |    |  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»   | соответствие |    |               | п.5.3.5           |    |  |
|     |  |   |   |   | Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»  | соответствие |    |               |                   |    |  |
|     |  |   |   |   | Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»   | соответствие |    |               |                   |    |  |
|     |  |   |   |   | Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м  | наличие      |    |               | п. 5.3.5          |    |  |
|     |  |   |   |   | - ручным душем   | наличие      |    |               |                   |    |  |
|     |  |   |   |   | - настенными поручнями   | наличие      |    |               |                   |    |  |
|     |  |   |   |   | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»   | наличие      |    |               | п. 5.3.9          |    |  |
|     |  |   |   |   | Размеры кабины в плане: ширина «К»:  | м            |    | Не менее 1,8  | п.5.3.7. табл.1   |    |  |
|     |  |   |   |   | Глубина «К»  | м            |    | Не менее 1,8  |                   |    |  |
|     |  |   |   |   | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие      |    |               | п. 5.3.6          |    |  |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7       | 8 | 9             | 10       | 11 |  |
|-----|--|---|---|---|--|---------|---|---------------|----------|----|--|
|     |  |   |   |   | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»  | м       |   | 1,35          | п.5.3.6  |    |  |
|     |  |   |   |   | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»  | м       |   | Не менее 2,4  | п.5.3.8  |    |  |
|     |  |   |   |   | То же, без скамей «К»  | м       |   | Не менее 1,8  |          |    |  |
|     |  |   |   |   | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»  | наличие |   |               | п.5.4.1  |    |  |
| 5.4 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами |   |   |   |  |         |   |               |          |    |  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»  | м       |   | Не более 0,48 | п..5.3.5 |    |  |
|     |  |   |   |   | - ручным душем   | наличие |   |               |          |    |  |
|     |  |   |   |   | - настенными поручнями   | наличие |   |               |          |    |  |
|     |  |   |   |   | - краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)<br>«К», «С», «О»   | наличие |   |               | п. 5.3.9 |    |  |
|     |  |   |   |   | Размеры кабины в плане: ширина «К»:  | м       |   | Не менее 1,2  | п. 5.3.7 |    |  |
|     |  |   |   |   | Глубина «К»  | м       |   | Не менее 0,9  |          |    |  |
|     |  |   |   |   | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |   |               | п. 5.3.6 |    |  |
|     |  |   |   |   | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»  | м       |   | 1,35          | п.5.3.6  |    |  |
|     |  |   |   |   | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»  | м       |   | Не менее 2,4  | п.5.3.8  |    |  |
|     |  |   |   |   | То же, без скамей «К»  | м       |   | Не менее 1,8  | п.5.3.8  |    |  |
|     |  |   |   |   | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»                                   | наличие |   |               | п.5.4.1  |    |  |
| 6   | <b>Автостоянки</b>                               |   |   |   |  |         |   |               |          |    |  |
| 6.1 | Места для парковки автомобилей инвалидов         |   |   |   |  |         |   |               |          |    |  |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7             | 8   | 9  | 10       | 11 |
|---|---|---|---|---|--|---------------|-----|--|----------|----|
|   |   | 1 | 0 | 1 | Места для транспорта инвалидов «К», «О»  | наличие (шт.) | 3   | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 |    |
|   |   |   |   |   | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»   | м             | 20  | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)               | п. 4.2.2 |    |
|   |   |   |   |   | Ширина зоны для парковки «К»   | м             | 3,6 | 3,6  | п. 4.2.4 |    |
|   |   |   |   |   | Длина зоны для парковки «К»  | м             | 6   | 6  |          |    |
|   |   |   |   |   | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»                   | наличие       | да  |  | п. 4.2.1 |    |
|   |   |   |   |   | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие       | нет |  |          |    |

Заполнил Анкету:

(телефон)

Согласовано:

(телефон)



заведующий ГБДОУ № 15  
(должность)

Заведующий ГБДОУ № 15  
(должность руководителя обследованного  
объекта)

*Handwritten signature*  
(ФИО)

Нахоцкая О.П.  
(подпись)

*Handwritten signature*  
(ФИО)

Нахоцкая О.П.  
(подпись)